

“ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ
МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ”
мемлекеттік мекемесі



государственное учреждение
“ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛСКОГО РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

165500, Жетісай қ., Әуезов көшесі н/з,
Тел.: 8(72534) 6-71-71;

165500, г. Жетісай, улица Ауэзова, б/н.
Тел.: 8(72534) 6-71-71;

18.12.2013 № 37-5-Н7
13.12.2013 N=8

«Ару-Ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-нің құрылтайшысы
Қ.Балтабаеваға

ХАБАРЛАМА

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі, Сіздің 13.12.2013 жылғы өтінішіңізге хабарлайды:

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Жоба көшесі №1 мекенжайда орналасқан «Ару-Ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің мемлекеттік қабылдау комиссиясы салынған объектінің пайладануға қабылдау туралы актіге қол қою үшін өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмыстарын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша Сіздің өтінішіңіз қанағаттандырылғанын хабарлаймын.

Қабылданған шешімге келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 10 бабының 1-ші тармағына сәйкес шағымдануыңызға құқықты екеніңізді түсіндіреді.

Қоса тіркеледі: акт 1 парақта мемлекеттік тілде

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі бастығы ө.қ.қ полковнигі


С.Смаилов

орын: Ғ.Жұмадилов
тел 6-71-71 

0000127

АКТ

«18» «12» 2013 ж

Жетісай қаласы

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері өртке қарсы қызмет майоры Ғ.Жұмадилов, «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның директоры Д.Каримова, «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның құрылтайшысы Қ.Балтабаеваның қатысуында «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның құрылтайшысы Қ.Балтабаеваның 2013 жыл 13 желтоқсан күнгі №8 санды өтініші бойынша Мақтарал аудандық құқықтық статистика және ақпараттар бөліміне 2013 жыл 13 желтоқсан күні берілген хабарлама негізінде Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Жоба көшесі №1 үйде орналасқан «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратының өртке қарсы жағдайына тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- Балабақша ғимаратына арнайы жоба бойынша 1 дана Кварц-3 приборы, 1 дана ЛД-96 сиренасы, ИП-212-41 түгінді 13 дана өрт дабылқаққыш, қолмен қосатын ИПР-3СУ 2-дана дабылқаққыш қондырғылары орнатылған.
 - Балабақша ғимаратының шатыры астындағы ағаш бөліктері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген.
 - Ғимарат ауласына бір дана өрт қалқаны орнатылған;
 - Балабақша төрт ОПУ-5 өрт сөндіру балондарымен жабдықталған;
 - Ғимараттың электр жүйелері ток ережелеріне сай жүргізілген, шыдамдылыққа арнайы тексеруден өткізілген;
 - Ғимарат ауласына арнайы автокөліктердің кіріп-шығу жолдары қаралған;
 - Балабақша ғимаратының екінші қабатында қосымша шығу есігі қаралған;
- Қорытынды: Тексеру кезінде «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратының өрт қауіпсіздік кемшіліктері анықталған жоқ, мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектінің пайдалануға қабылдау туралы актісіне қол қоюға жатады.

Мақтарал ауданының ТЖБ
аға инженері өртке қарсы
қызмет майоры

Ғ.Жұмадилов

«Ару-ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-ның директоры

Д.Каримова

«Ару-ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-ның құрылтайшысы

Қ.Балтабаева



Шығарылым № 23-16/22-758
04 11 2013 ж.
ҚР ОҚМ ОҚС ГЖ Департаменті
Мақтарал ауданының ТЖ Бөлімі

**ҚР Бас прокуратурасы ҚСЖАЕАЖ
ОҚО бойынша басқармасының
Мақтарал ауданы бойынша құқықтық
статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі заңдылықты қадағалау аға
прокуроры Қ.Қадырбаевқа**

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті
Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөліміне, 2013 жыл 01 қараша
күнгі кіріс №ЗТ-К-102 санмен тіркелген, «Ару-Ана» ЖШС бөбекжай
балабақшасы директоры Д.Каримованың 01.11.2013 жылғы №3 шығыс
санды хаты негізінде Жетісай қаласы, Жоба көшесі №1 үйде орналасқан
«Ару-Ана» ЖШС бөбекжай балабақшасының ашылуына байланысты
ғимаратының өрт қауіпсіздік жағдайына Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы қызметі туралы» 2001
жылғы 16 шілдедегі №242 Заңы 78 бабына сәйкес және Қазақстан
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және
қадағалау туралы» 2011 жыл 6 қаңтардағы №377-IV Заңының 10 бабын
басшылыққа ала отырып, Мақтарал ауданының ТЖБ аға инженері өққ аға
лейтенанты А.Шаденов 2013 жыл 04 қараша күнінен бастап аталған
объектіге бақылауға баратындығын хабарлайды.

**Мақтарал ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімі бастығы
өртке қарсы қызмет полковнигі**



С.Смаилов

орын : А.Шаденов
тел : 6-71-71

04.11.13



АКТ

«21» «11» 2013 ж

Жетісай қаласы

Ақт. нәтижесі
нәтиже мұқаб
дәлелдер
21.11.13

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері өртке қарсы қызмет аға лейтенанты А.Шаденов, «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның директоры Д.Каримова, «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның құрылтайшысы Қ.Балтабаеваның қатысуында «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның директоры Д.Каримованың 2013 жыл 01 қараша күнгі №3 санды өтініші бойынша Мақтарал аудандық құқықтық статистика және ақпараттар бөліміне 2013 жыл 01 қараша күні берілген хабарлама негізінде Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Жоба көшесі №1 үйде орналасқан «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратының өртке қарсы жағдайына тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- Балабақша ғимаратына арнайы жоба бойынша 1 дана Кварц-3 приборы, 1 дана ЛД-96 сиренасы, ИП-212-41 түгінді 13 дана өрт дабылқаққыш, қолмен қосатын ИПР-3СУ 2-дана дабылқаққыш қондырғылары орнатылған.
- Балабақша ғимаратының шатыры астындағы ағаш бөліктері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген.
- Ғимарат ауласына бір дана өрт қалқаны орнатылған;
- Балабақша төрт ОПУ-5 өрт сөндіру балондарымен жабдықталған;
- Ғимараттың электр жүйелері ток ережелеріне сай жүргізілген;
- Ғимарат ауласына арнайы автокөліктердің кіріп-шығу жолдары қаралған;
- Балабақша ғимаратының екінші қабатында қосымша шығу есігі қаралған;
- Ғимараттың электр жүйесі ток ережелеріне сай жүргізілген;

Қорытынды: Тексеру кезінде «Ару-ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратының өрт қауіпсіздік кемшіліктері анықталған жоқ.

Мақтарал ауданының ТЖБ
аға инженері өртке қарсы
қызмет аға лейтенанты

Aleg

А.Шаденов

«Ару-ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-ның директоры

Dacef

Д.Каримова

«Ару-ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-ның құрылтайшысы

Балтабаева

Қ.Балтабаева